

Stavba obsahující:

- Stávající venkovní vedení NN v obci Osenice je ve velmi špatném technickém stavu. Venkovní vedení bude v celém rozsahu nahrazeno kabelovým vedením na uložení v zemi. Budou použity celoplastové kabely 1-AYKY-J3x240+120 mm, 1-AYKY-J3x125 mm + 70 mm a 1-AYKY-J4x70 mm. Trasa kabelového vedení převážně sleduje trasu stávajícího venkovního vedení. Kabelové vedení bude převážně ukládáno v zelených páslech podél komunikací. Stávající trafostanice TS- JC-0355, úřadovna BTS bude nahrazena novou příhradovou PTS umístěnou na stejném pozemku. Stávající elektřinopřipojky budou zrušeny a nahrazeny přípojkovými skříněmi umístěnými při hranicích pozemků odběrateli.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří Panoušek – autorizovaný technik pro techniku prostední staveb ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude znám z výběrového řízení stavebníka. Odborné vedení stavby zabezpečí stavební podnikatel stavbyvedoucím – autorizovanou osobou.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Prohlídka stavby při trasování (vyřezání) za účasti investora, projektanta a geodetické firmy.
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a jeho přílohy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a jeho přílohy a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro stavbu budou použity takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručí, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
7. V zájmovém území stavby dojde ke sřetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2. Stavebník je proto povinen respektovat vyjádření společnosti Telefonica O2 o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 30.6.2011, č.j. 101175/11.
8. V zájmovém území stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu : podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice stavebník bude proto respektovat vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.2.2012 zn. 0100027310.
9. Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů) o vydání stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR v Jičném k předloženímu projektu dopravního značení.
10. Při provádění prací musí zůstat zachována dopravní obslužnost komunikace, zejména minimální šíře jednoho jízdního pruhu 2,75 m, a to v celém úseku provádění prací. Pokud tuto podmínku nelze splnit, bude tento fakt promítnut do projektu dopravního značení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBÁŇ

STAVEBNÍ ÚŘAD

PSČ 507 23, Libáň

tel. 493 598 022, e-mail: stavebni.uzad@mestoliban.cz

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4

zastoupena společností

MATEX HK, s.r.o., IČ 25968807, Kladská č.p. 181, 500 03 Hradec Králové 11

Váš dopis z dne Naše značka: SÚ 131/12

Vyřizuje Ing. Josef Radniček

Libáň dne 17.9.2012

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Libáni, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 18.7.2012 podala

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4 zastoupena společností

MATEX HK, s.r.o., IČ 25968807, Kladská č.p. 181, 500 03 Hradec Králové 11

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

Dětenice, Osenice - obnova TS, kNN

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 11/1, 19, 21, 23, 25, 53, 59, 62, 86, 88, 92, 93, parc. č. 31/3, 57, 60, 75/2, 75/4, 75/34, 75/35, 446/1, 446/3, 446/8, 449/1, 473/2, 487/2, p. e. n. 473/1, p. p. k. 80/1, 447, 452, 455/1, 456, p. p. 3/1, 111/5, 450/2 v katastrálním území Osenice.

11. Jednotlivá křížení navrženého kabelového vedení NN s bezzejmenným vodním tokem, musí být provedeny v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s údržbami, pozemními komunikacemi a vedeními“.

12. Zakájení prací bude oznámeno provoznímu středisku Jičín : Povodí Labe, st. podnik, Jarošovská 103, 506 01 Jičín.

13. Stavebník bude respektovat přípomínky ke stavbě uvedené ve vyjádření obce Dětenice ze dne 9.3.2012 č.j. Oud – 0137/2012.

14. Po dokončení stavby požádá stavebník stavební úřadu o vydání kolaudačního souhlasu. K závěrečné kontrole prohlídce přidejí výchozí revizi elektrického zařízení, zaměření skutečného provedení stavby a prohlášení vlastníků dotčených pozemků stavbou o uvedení pozemků do původního stavu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4
zastoupena společností
MATEX HK, s.r.o., Kladská č.p. 181, 500 03 Hradec Králové 11

Odvědění:

Dne 18.7.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením ze dne 19.7.2012 podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 4.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Během ústního jednání seznámil účastníky jednání s projektovou dokumentací stavby.

Za účastníky společného územního a stavebního řízení stanovil stavební úřad podle § 85 a 109 stavebního zákona stavebníka, obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich. Dále vlastníky a správce vedení technické infrastruktury dotčených požadovanou stavbou.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, více než 30, oznámil stavební úřad ve smyslu § 144 správního řádu zahájení řízení veřejnou vyhláškou a stejně doručuje také rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Dětenice a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavoviska a vyjádření sdělili:

- Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí : Vyjádření k realizaci stavby ze dne 7.2.2012, MuLč2012/2893/ZP/PoL
- Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče : Závazné stanovisko ze dne 17.5.2012, MuLč2012/3152/SPP/MaL
- Telefontica O2 Czech Republic, a.s. : Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 30.6.2011, č.j. 101175/11
- RWE Distribuční služby, s.r.o. : Vyjádření ze dne 2.12.2011, zn. 5000557076
- ČEZ Distribuce a.s. : Vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 2.2.2012, zn. 0100027310

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje : Vyjádření ze dne 15.12.2011, č.j. KRPH-48913-21/CJF-2011-05000IT.

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín : Vyjádření ze dne 20.12.2011, č.j. KRPH-188/CJ-2011-050406 – 480

- Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové : Vyjádření ze dne 29.3.2012, zn. PVZ12/7248/HV/0.

- Obec Dětenice : Vyjádření ze dne 9.3.2012 pod č.j. Oud – 0137/2012.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání misíních komunikací pro stavbu „Dětenice, Osenice- obnova TS, RNN“ vydal Obecní úřad Dětenice dne 6.6.2012 pod č.j. Oud – 0822/2012.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Dětenice, Drahuše Podzámková, Mgr. Martina Hanačková, Jiří Pospíšil, Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Petr Pospíšil, Milan Bělka, Jaroslava Bělková, Marie Sobotková, Marie Matějčová, Josef Sobotka, Miroslav Sobotka, Anna Šonová, Věra Čáková, Monika Procházková, Josef Nusshart, Josef Pířvozník, Zdeňka Pířvozníková, Jaroslav Horvát, Leona Kotenková, Dagmar Rysová, Anna Zimová, Jaroslava Koudelková, Václav Bittner, Jan Matějka, Jan Řehák, Ing. Vlasta Řeháková, Vít Řehák, Pavla Šoltysová, Pavel Burcha, Jan Krehov, Jiří Řehák, Milena Hlaváčová, Ing. Vladimír Jrdlička, Michal Šiba, František Hadinec, Radek Hadinec, Helena Štěpanovská, Vladimíra Ždánáská, Vladimír Novotný, Milošava Novotná, OSEVA UNI, a.s., Římskokatolická farnost Osenice, Telefontica O2 Czech republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Ze strany veřejnosti nebyly uplatněny připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladním rozhodnutím:

- Účastníci se k podkladním rozhodnutím nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti rozhodnutí o umístění stavby se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Proti tomuto rozhodnutí o povolení stavby se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje odbor územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Podle § 140 odst. 7 správního řádu má rozhodnutí o umístění stavby (rozhodnutí s podmínujícími výrokem) větší stavebnímu povolení (rozhodnutí s navazujícím výrokem) odkladný účinek.

Odvolení se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepočítá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolením lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené

projektové dokumentace a šiték obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zasíle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen šiték před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze šitéku.


Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Josef Radušek
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MĚÚ v Libáni a OÚ v Dětenicích.

Vyvěšeno dne: 18.9.2012 Sejmuto dne:

Elektronicky vyvěšeno dne: 18.9.2012


**OBECNÍ ÚŘAD
507 24 DĚTENICE**

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 14.9.2012.

Obržďi:

účasníci (datovou schránkou) podle § 85 odst. 1 a § 109 stavebního zákona

1. MATEX HK, s.r.o., IDDS: cjkkyh2

sídlo: Kladská č.p. 181, 500 03 Hradec Králové 11

sídlo: Dětenice, IDDS: 6geboqg

sídlo: Dětenice č.p. 141, 507 24 Dětenice

účasníci (veřejnou vyhláškou) podle § 85 odst. 2 a § 109 stavebního zákona

3. Drahuše Podzámková, Fibichova č.p. 456, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1

4. Mgr. Martina Hanáčková, Horní Lochoy č.p. 55, Holín, 506 01 Jičín 1

5. Jiří Pospíšil, Libošovice č.p. 96, 507 44 Libošovice

6. Ing. Pavel Pospíšil, Malchovice č.p. 12, Libošovice, 506 01 Jičín 1

7. Ing. Petr Pospíšil, Tyřšova č.p. 310, 507 43 Sobolka

8. Milan Bělka, Osenice č.p. 30, Dětenice, 507 23 Libáň

9. Jaroslava Bělková, Osenice č.p. 30, Dětenice, 507 23 Libáň

10. Marie Sobotková, Osenice č.p. 12, Dětenice, 507 23 Libáň

11. Marie Matějčová, 17. listopadu č.p. 1173, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I

12. Josef Sobotka, Bačulky č.p. 75, 507 23 Libáň

13. Miroslav Sobotka, Na Radouči č.p. 1030, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav I

14. Anna Šonová, Osenice č.p. 29, Dětenice, 507 23 Libáň

15. Věra Čáková, Vavřenova č.p. 1440/2, Braník, 147 00 Praha 9

16. Monika Procházková, Vysočanská č.p. 553/71, Prosek, 190 00 Praha 4

17. Josef Nussbaumer, Hráského č.p. 1924/13, Chodov, 148 60 Praha 414

18. Josef Přívozník, Jabloncecká č.p. 355/31, Sňěžkov, 190 00 Praha 9

19. Zdeňka Přívozníková, Jabloncecká č.p. 355/31, Sňěžkov, 190 00 Praha 9

20. Jaroslav Horváth, Pionážnice č.p. 337, Ralísko, 471 24 Mímoň

21. Leona Kofenková, Ploužnice č.p. 337, Ralísko, 471 24 Mímoň

22. Dagmar Rysová, Osenice č.p. 68, 507 24 Dětenice

23. Anna Zimová, Bačulky č.p. 19, 507 23 Libáň

24. Jaroslava Koudelková, Jungmannova č.p. 274, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín 1

25. Václav Bittner, Sokolovská č.p. 366, Nové Město, 506 01 Jičín 1

26. Jan Matějka, Radomská č.p. 471/5, Bohnice, 181 00 Praha 81

27. Jan Řehák, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

28. Ing. Vlasta Řeháková, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

29. Vít Řehák, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

30. Pavla Šoltysová, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

31. Pavel Buchta, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

32. Jan Krechov, Dukelská č.p. 451, 507 23 Libáň

33. Jiří Řehák, Osenice č.p. 22, Dětenice, 507 23 Libáň

34. Milena Hlaváčová, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

35. Ing. Vladimír Hrdlička, Na Vráž č.p. 21, 251 63 Strančice

36. Měchal Šiba, Osenice č.p. 60, Dětenice, 507 23 Libáň

37. František Hadinec, Emletova č.p. 364, 507 23 Libáň

38. Radek Hadinec, Osenice č.p. 57, Dětenice, 507 23 Libáň

39. Helena Štěpanovská, Osenice č.p. 57, Dětenice, 507 23 Libáň

40. Vladimír Žalánka, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

41. Vladimír Novotný, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

42. Miloslava Novotná, Osenice č.p. 58, Dětenice, 507 23 Libáň

43. OSEVA UNI, a.s., IDDS: 1rergx2
sídlo: Na Bílé č.p. 1231, 565 01 Chocetř 1

44. Římskokatolická farnost Osenice, Osenice, Dětenice, 507 23 Libáň

45. Telefonica 02 Czech republic, a.s., IDDS: 479qt2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle

46. ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95udjy
sídlo: Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 4

dobřené správní třídy

47. Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města, IDDS: zimbqng
sídlo: Žižkovovo náměstí č.p. 18, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín 1

48. Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí, IDDS: zimbqng
sídlo: Žižkovovo náměstí č.p. 18, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín 1

49. Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, IDDS: zimbqng
sídlo: Žižkovovo náměstí č.p. 18, Valdicke Předměstí, 506 01 Jičín 1

50. Policie ČR
Krajské ředitelství policie Královčadeckého kraje, Územní odbor vnější služby Jičín, IDDS: urnai6d
sídlo: Baibínova č.p. 24, Staré Město, 506 01 Jičín 1

51. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dby18g2
sídlo: Vtá Nejedlicho č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

52. Vojeňská a ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hyyarvk
sídlo: Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Upozornění:

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, proto je stavebník (investor) povinen podle ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, splnit tyto povinnosti:

Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit písemně Archeologickému ústavu AV ČR (popřípadě i oprávněné organizaci – např. Regionální muzeum a galerie Jičín, Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín, tel. 493 532 204, fax. 493 532 204, e-mail: novak@muzeumhrzy.cz svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací.

Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí stavebník toto stavebník (investor) ve smyslu § 23 odst. 2 c) zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřují pod pořadovým číslem 38527494-15811-120919082646, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 101112360 byla systémem přenesena dne 17.09.2012 v 12:24:29. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 19.09.2012 v 08:27:19. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémoveém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémoveého certifikátu I3 3E FA, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 2, Česká republika, s.p. [IČ 47114983] pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra ČR - kancelář vrchního ředitele sekce pro informatiku a eGovernment [IČ 00007064]. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas 17.09.2012 13:58:05, číslo kvalifikovaného časového razítka I2 E6 C3, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983].

Odeslající datová schránka:

Název: Město Libáň

Adresa: náměstí Svobody 36, 50723 Libáň, CZ

ID datové schránky: ghu3zaw

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.09.2012 v 08:27:32. Zaručený elektronický podpis byl sledován platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno v účel seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 19.09.2012 04:05:37. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu I2 B2 94, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Josef Radoušek, vedoucí stavebního úřadu, Stavební úřad,3, Město Libáň [IČ 00271748]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Obec Dětenice

Datum vytvoření ověřovací doložky:
19.09.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Radomír Vališka

Otisk úředního razítka:



Radomír Vališka



38527494-15811-120919082646

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupně pomocí následujícího odkazu přístup na adresu <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.